



火気使用作業許可証

-この許可証に記入する前に、より危険性の低い方法(火気使用作業以外の方法や、施設外への移動など)がないかをご検討ください。

<p>第1部 指示:</p> <ol style="list-style-type: none"> 該当するすべての安全対策が、許可証に従って確認・実施されていることを確認すること 1 ページ目をもれなく記入し記録のために保管すること 火気使用作業者に2 ページ目を発行し、指示内容を確認すること 関連する法令や条例を遵守すること 許可証の発行は、作業/場所/シフトごとに1部とすること 	<p>防火対策チェック項目</p> <p>全般的な項目:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 作業内容・手順が確認されていること <input type="checkbox"/> 許可証で指定された場所/設備での作業に限ること <input type="checkbox"/> スプリンクラー設備、屋内外消火栓および消火器が使用可能であり正常に作動していること <input type="checkbox"/> 火気監視者の手の届く範囲内に消火器(または消火栓ホース)が設置してあること <input type="checkbox"/> 使用する機械・工具は事前に点検・整備され、安全が確保されていること 										
<p>作業の詳細:</p> <p>作業者: <input type="checkbox"/> 従業員 <input type="checkbox"/> 請負業者</p> <p>氏名: _____</p> <p>作業場所 (建物/階): _____</p>	<p>作業区域から 11m 以内:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 建造物が不燃性であり、可燃性物質による被覆や断熱材が使用されていないこと <input type="checkbox"/> 可燃性の床・屋根は防災シートや金属等不燃性の遮蔽物で覆われていること <input type="checkbox"/> 可燃性のサンドイッチパネルが使用されている壁・屋根・床では、作業は行わないこと <input type="checkbox"/> すべての壁と床の開口部が養生されていること 										
<p>火気使用作業の種類:</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 溶接</td> <td><input type="checkbox"/> グラインダー</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 切断</td> <td><input type="checkbox"/> 半田付け</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ろう付け</td> <td><input type="checkbox"/> 凍結配管の電気解凍</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> トーチ工法</td> <td><input type="checkbox"/> 研磨</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> その他 _____</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 溶接	<input type="checkbox"/> グラインダー	<input type="checkbox"/> 切断	<input type="checkbox"/> 半田付け	<input type="checkbox"/> ろう付け	<input type="checkbox"/> 凍結配管の電気解凍	<input type="checkbox"/> トーチ工法	<input type="checkbox"/> 研磨	<input type="checkbox"/> その他 _____		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 可燃物が壁の反対側または天井から除去されていること、または必要な場合、火気監視者を追加配置すること <input type="checkbox"/> 火花を回収するために、防災シートが作業箇所の下まで養生されていること
<input type="checkbox"/> 溶接	<input type="checkbox"/> グラインダー										
<input type="checkbox"/> 切断	<input type="checkbox"/> 半田付け										
<input type="checkbox"/> ろう付け	<input type="checkbox"/> 凍結配管の電気解凍										
<input type="checkbox"/> トーチ工法	<input type="checkbox"/> 研磨										
<input type="checkbox"/> その他 _____											
<p>承認・記録:</p> <p>作業場所の安全は確認済みであり、必要な防火対策、チェック項目が遵守されています:</p> <p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p> <p>許可証発行者氏名: _____</p> <p>署名: _____</p> <p>許可証発行日: _____</p> <p>許可証有効期限: 日付: _____ 時刻: _____</p> <p>管理番号又は発注番号: _____</p> <p>許可番号: _____</p> <p>火気使用作業完了署名:</p> <p>作業: _____</p> <p>日付/時刻: _____</p> <p>火気監視: _____</p> <p>日付/時刻: _____</p> <p>最終確認: 日付/時刻: _____</p>	<p>閉所での作業:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 全ての可燃物がないように清掃されていること <input type="checkbox"/> 閉所から引火性および可燃性のある液体、蒸気または気体が除去されていること <input type="checkbox"/> 圧力容器および配管は、使用中止になっており、隔離され、通気されていること <input type="checkbox"/> エネルギー設備または電気設備は、使用中止になっており、隔離されていること <input type="checkbox"/> 作業場所における爆発下限界(必要な場合): _____ <p>火気監視:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 作業実施中および作業が完了した後1時間、作業場所を監視すること <input type="checkbox"/> 監視者は、消火器・屋内外消火栓の取り扱いについて訓練されていること <input type="checkbox"/> 監視者は、作業場所と火気使用作業の危険性について訓練されていること <input type="checkbox"/> 監視者は、自動火災報知設備や施設の火災通報手順に精通していること、および、必要な場合には作業の中止を含んだ必要な指示ができる権限を有すること <input type="checkbox"/> 火花や残火が落下するような開口部が存在する場合、監視者を下の階や隣接場所にも配置すること <input type="checkbox"/> 火気使用作業区域は作業完了後 3 時間監視されること 										



火気使用作業許可証

この許可証に記入する前に、より危険性の低い方法(火気使用作業以外の方法や、施設外への移動など)がないかをご検討ください。

ページ 2

<p>第2部 指示:</p> <p>1. 火気使用作業者: 作業場所の近くに許可証を掲示する。作業完了後、作業完了日時を記入し、許可証発行者または火気監視者に報告する</p> <p>2. 火気監視者: 火気監視完了後、許可証に署名、監視完了日時を記入し、許可証発行者に火気監視が完了したことを報告する</p> <p>3. 最終確認者: 最終確認を行い、許可証に署名、最終確認日時を記入し、許可証を取り外して保管しておく</p>	<p>防火対策チェック項目</p> <p>全般的な項目:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 作業内容・手順が確認されていること<input type="checkbox"/> 許可証で指定された場所/設備での作業に限ること<input type="checkbox"/> スプリンクラー設備、屋内外消火栓および消火器が使用可能であり正常に作動していること<input type="checkbox"/> 火気監視者の手の届く範囲内に消火器(または消火栓ホース)が設置してあること<input type="checkbox"/> 使用する機械・工具は事前に点検・整備され、安全が確保されていること <p>作業区域から 11m 以内:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 建造物が不燃性であり、可燃性物質による被覆や断熱材が使用されていないこと<input type="checkbox"/> 可燃性の床・屋根は防災シートや金属等不燃性の遮蔽物で覆われていること<input type="checkbox"/> 可燃性のサンドイッチパネルが使用されている壁・屋根・床では、作業は行わないこと<input type="checkbox"/> すべての壁と床の開口部が養生されていること<input type="checkbox"/> 可燃物が壁の反対側または天井から除去されていること、または必要な場合、火気監視者を追加配置すること<input type="checkbox"/> 火花を回収するために、防災シートが作業箇所の下まで養生されていること <p>閉所での作業:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 全ての可燃物がないように清掃されていること<input type="checkbox"/> 閉所から引火性および可燃性のある液体、蒸気または気体が除去されていること<input type="checkbox"/> 圧力容器および配管は、使用中止になっており、隔離され、通気されていること<input type="checkbox"/> エネルギー設備または電気設備は、使用中止になっており、隔離されていること<input type="checkbox"/> 作業場所における爆発下限界(必要な場合): _____ <p>火気監視:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 作業実施中および作業が完了した後1時間、作業場所を監視すること<input type="checkbox"/> 監視者は、消火器・屋内外消火栓の取り扱いについて訓練されていること<input type="checkbox"/> 監視者は、作業場所と火気使用作業の危険性について訓練されていること<input type="checkbox"/> 監視者は、自動火災報知設備や施設の火災通報手順に精通していること、および 必要な場合には作業の中止を含んだ必要な指示ができる権限を有すること<input type="checkbox"/> 火花や残火が落下するような開口部が存在する場合、監視者を下の階や隣接場所にも配置すること<input type="checkbox"/> 火気使用作業区域は作業完了後 3 時間監視されること										
<p>作業の詳細:</p> <p>作業者: <input type="checkbox"/> 従業員 <input type="checkbox"/> 請負業者</p> <p>氏名: _____</p> <p>作業場所 (建物/階): _____</p> <p>火気使用作業の種類:</p> <table border="0"><tr><td><input type="checkbox"/> 溶接</td><td><input type="checkbox"/> グライNDER</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 切断</td><td><input type="checkbox"/> 半田付け</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> ろう付け</td><td><input type="checkbox"/> 凍結配管の電気解凍</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> トーチ工法</td><td><input type="checkbox"/> 研磨</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> その他 _____</td><td></td></tr></table>	<input type="checkbox"/> 溶接	<input type="checkbox"/> グライNDER	<input type="checkbox"/> 切断	<input type="checkbox"/> 半田付け	<input type="checkbox"/> ろう付け	<input type="checkbox"/> 凍結配管の電気解凍	<input type="checkbox"/> トーチ工法	<input type="checkbox"/> 研磨	<input type="checkbox"/> その他 _____		
<input type="checkbox"/> 溶接	<input type="checkbox"/> グライNDER										
<input type="checkbox"/> 切断	<input type="checkbox"/> 半田付け										
<input type="checkbox"/> ろう付け	<input type="checkbox"/> 凍結配管の電気解凍										
<input type="checkbox"/> トーチ工法	<input type="checkbox"/> 研磨										
<input type="checkbox"/> その他 _____											
<p>承認・記録:</p> <p>作業場所の安全は確認済みであり、必要な防火対策、チェック項目が遵守されています:</p> <p><input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ</p> <p>許可証発行者氏名: _____</p> <p>署名: _____</p> <p>許可証発行日: _____</p> <p>許可証有効期限: 日付: _____ 時刻: _____</p> <p>管理番号又は発注番号: _____</p> <p>許可番号: _____</p> <p>火気使用作業完了署名:</p> <p>作業: _____</p> <p>日付/時刻: _____</p> <p>火気監視: _____</p> <p>日付/時刻: _____</p> <p>最終確認: 日付/時刻: _____</p>											



火気使用作業許可証

本文書はすべての危険を規定すること、またはその他の危険が存在しないことを示すことを意図するものではありません。本文書を提供することによって、AIG またはその従業員の全員が、本文書の使用に関して、明示的または暗示的に何らかの保証をするものではありません。さらに、会社またはその従業員の全員は、本文書から生じるまたは本文書に関連して生じるいかなる人身傷害または物的損害または損失に対して、いかなる方法によっても(会社が発行することがある保証方針に記載される場合がある責任を除いては)責任を負うものではありません。

ここに含まれる本件情報、提案、推奨事項は一般的な情報提供のみを目的としています。この情報は信頼できると考えられる情報源から集められました。ここに含まれる表明の正確性や十分性に関しては、明示または黙示を問わず、いかなる保証あるいは表明も行われません。ここに含まれている情報、提案、推奨事項への依拠あるいは遵守は、貴殿(貴社)の保険契約あるいは関連する法令で要求されている貴殿(貴社)の義務の充足を保証するものではありません。本件情報は、ビジネス・リスク・マネジメント、法的助言や法的意見として解釈されるべきではありません。

AIG グループは、世界の保険業界のリーダーであり、約 70 の国と地域で、生命保険、生命保険、退職金、その他の金融サービスを幅広く提供しています。AIG グループの商品・サービスを通じた多岐にわたるサポートは、法人および個人のお客さまの資産を守り、リスクマネジメントおよび確かなリタイアメント・セキュリティをお届けします。持株会社 AIG, Inc. はニューヨーク証券取引所に上場しています。詳細は、ウェブサイト www.AIG.com をご覧ください。

AIG General Insurance Co. Ltd. is a wholly owned subsidiary of American International Group, Insurance products and services may be provided by AIG General Insurance Co. Ltd.

© American International Group, Inc. All rights reserved.

COM-CG-09-0078 Hot Work Permit

Revised: 18 April 2022

注意

危険！近寄らないでください！
火気使用中！

緊急連絡先

名前：

電話番号：

注意

火気使用作業許可証

