



Formato de AIG para Notificación de Desactivación de Protecciones contra Incendio

NOTIFICACIÓN A AIG: Este formato es un método de notificación de desactivaciones – llamadas telefónicas, correos electrónicos y el envío de fotos de etiquetas son alternativas aceptables. Notifique a AIG 48 horas (o tan pronto como sea posible) antes de poner fuera de servicio sistemas de protección contra incendio como parte de desactivaciones planeadas. Para situaciones de emergencia donde se requieren desactivaciones no planeadas, notifique a AIG tan pronto como sea posible. Para todas las desactivaciones, una vez se confirme que han sido restauradas conforme a la Parte 3 de este formato, notifique a AIG de la restauración.

En cada desactivación, revise el Documento Técnico de AIG “Insight – Manejando Desactivaciones de Sistemas de Protección contra Incendio” y utilice el Sistema de Etiquetas de Desactivaciones de AIG (o equivalente).

Instrucciones:

- 1) Lea y complete **Parte A y Parte B.**
- 2) Envíe este formato por correo electrónico (con Partes A y B completadas) al Área de Desactivaciones de AIG (Como alternativa, llame para reportar detalles).
- 3) Después de completar la Desactivación(es), verifique la restauración de todos los sistemas y lea y complete la **Parte C.**
- 4) Envíe este formato por correo electrónico (con **Partes A a C** completadas) al Área de Desactivaciones de AIG (Como alternativa, llame o envíe correo electrónico para reportar detalles de la restauración).
- 5) Retenga el Formato de Notificación de la Desactivación (en papel o electrónica) para referencia en futuras revisiones.

Área de Desactivaciones de AIG: Email: GlobalProperty.Impairment@AIG.Com
1-817-490-3255 (Global) o 1-877-705-7287 (US/Canada Toll Free)

Form Reset

Parte A. Información de Contacto para la Desactivación

Nombre/Número de Contacto de la Persona Reportando la Desactivación	
Nombre de la Subsidiaria/Ubicación del Asegurado	
Dirección	
Ciudad/Estado/País	
Nombre & Numero de Contacto de Adicional en el Sitio/Corp. (opcional):	
Nombre/Numero de Contacto de Persona Realizando el Trabajo	
Nombre de la Compañía de la Persona Realizando el Trabajo	

Parte B: Alcance de la Desactivación & Precauciones

Sistema(s) a Desactivar – Marque Todo lo que Aplique.					
	Sistema(s) de Rociadores Automáticos		Bomba(s) contra Incendio		
	Tuberías Principales de Agua		Tanques de Succión, Gravedad, Presurizados		
	Sistema(s) de Detección		Sistemas de Alarmas		
	Sistemas Especiales de Extinción (CO ₂ , Halón, Agentes Limpios, Químicos Secos/Húmedos, Detección de Chispa / Supresión, etc.)				
	Otros:				
Razón de la Desactivación					
Numero(s) de Válvula(s) /Sistema(s) según aplique					
Áreas Afectadas y Porcentaje de Área del Edificio					
Inicio Planeado de la Desactivación	Fecha		Finalización Planeada de la Desactivación	Fecha	
	Hora			Hora	
Otros Comentarios					
Precauciones Planeadas – Marque Todo lo que Aplique.					
	Etiqueta de Desactivación Completada y Colocada en/cerca del Equipo Desactivado.				
	Tamaño/duración de la desactivación planeada reducidos (donde sea posible).				
	Todas las herramientas y equipos necesarios para la reparación están en el sitio y disponibles.				
	Trabajos en Caliente (corte, soldadura, flama abierta, etc.) son prohibidos en el área afectada.				
	Se prohíbe Fumar en el área afectada.				
	Procesos riesgosos apagados en el área afectada (o se agregó Protección Extraordinaria)				
	Extintores portátiles en buenas condiciones y debidamente distribuidos en el área afectada				
	Gerentes y Departamentos han sido notificados.				
	Notificación a otros si se requiere: <input type="checkbox"/> Departamento de Bomberos <input type="checkbox"/> Compañía de Alarmas				

Antes y Durante la Desactivación:

- 1) Planee y prepare el trabajo para minimizar la duración de la desactivación. Si ésta debe durar más de un día, considere planear de tal forma que el sistema desactivado sea puesto en servicio cada noche o cuando no se requiera tenerlo fuera de servicio.
- 2) Evite desactivar más de un sistema a la vez – planee el trabajo para minimizar el tamaño de la desactivación. Use las válvulas seccionadoras existentes para aislar el área afectada y para mantener en servicio tantos sistemas de rociadores como sea posible. Los suministros de agua solo deben ser desactivados cuando no hay otra solución.
- 3) Informe a la Gerencia y personal de respuesta a emergencias cuando protecciones con rociadores automáticos sean desactivadas para asegurar que se aplican medidas estrictas de prevención de pérdidas durante la desactivación y para posponer operaciones riesgosas cuando sea posible.
- 4) Para el cierre de válvulas subterráneas, el número de vueltas para cerrarlas debe ser contado y registrado.
- 5) Prohíba todos los 'Trabajos en Caliente' en áreas afectadas- incluyendo cualquier operación de corte, soldadura, esmerilado, u otras operaciones que puedan producir chispas o fuentes de ignición.
- 6) Imponga restricciones 'No Fumar' en las áreas afectadas.
- 7) Asegure la provisión de extintores de incendio adecuados y, donde aplique, mangueras contra incendio.
- 8) Apague procesos riesgosos en las áreas afectadas.
- 9) Notifique al área de Ingeniería de Riesgos de AIG.

Parte C: Verificación de Restauración de la Desactivación

Detalles de Restauración del Sistema			
Verificación visual de que todas las válvulas que fueron cerradas han sido restablecidas a su posición totalmente abierta y aseguradas con candado.	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Sistema de alarma contra Incendio restablecido, y compañía de monitoreo notificada, donde aplique	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Pruebas realizadas a la válvula de 2 pulgadas (Main drain) en cada Sistema después de la restauración de sistemas de rociadores y válvulas seccionadoras.	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Personal de las Instalaciones notificado de la Restauración, donde aplique	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Todos los sistemas de protección contra incendio que fueron puestos en operación "Manual" restablecidos a "Automático".	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Departamento de Bomberos notificado, donde aplique	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Notificación a AIG de Restauración de la Desactivación		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Verificador de Restauración de la Desactivación (Nombre)	Fecha		
	Hora		

Restauración de Sistemas Desactivados

- 1) Verifique que todas las válvulas de sistemas contra incendio y bombas contra incendio están totalmente operables. Verifique que los tableros de control de bombas contra incendio están en su posición "Automático".
- 2) Verifique que todas las válvulas asociadas a sistemas contra incendio están aseguradas en su posición totalmente abierta. Para cierre de válvulas subterráneas, el número de vueltas para abrir cada válvula debe ser contado y comparado con las vueltas registradas para cerrarlas.
- 3) Verifique que todos los extintores han sido regresados a su ubicación normal y están "totalmente cargados".

AIG ofrece de forma gratuita Etiquetas de Desactivaciones a nuestros asegurados. Pregunte a su Ingeniero de Riesgos por el formato de solicitud. Refiérase al Documento de AIG "Insight – Manejando Desactivaciones" para más detalles en el correcto manejo de desactivación de sistemas de protección contra incendio.

Para más información o asistencia, contacte a su Ingeniero de Riesgos de AIG.

La información, sugerencias y recomendaciones contenidas en este documento son solo con fines informativos. La información ha sido recopilada a partir de fuentes que se consideran confiables. Los servicios de consultoría de riesgos no abordan todas las potenciales pérdidas posibles, leyes, reglas, regulaciones, prácticas o procedimientos. No se ofrece ninguna garantía o defensa, ya sea expresa o implícita, en cuanto a la corrección o suficiencia ningún servicio. Basarse en o el cumplimiento de cualquier recomendación de ninguna manera garantiza ningún resultado, incluido, entre otros, el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de su póliza de seguro o según lo exija cualquier ley, regla o regulación. No se asume ninguna responsabilidad por el descubrimiento y/o eliminación de cualquier peligro que pueda causar accidentes, lesiones o daños. La información contenida en este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero, contable, fiscal o legal y no crea una relación abogado-cliente.

American International Group, Inc. (AIG) es una organización de seguros líder a nivel mundial. Las compañías parte de AIG ofrecen una amplia gama de seguros de accidentes de daños, responsabilidad civil, propiedad y otros servicios financieros a clientes en aproximadamente 70 países y jurisdicciones. Estas diversas ofertas incluyen productos y servicios que ayudan a las empresas y las personas a proteger sus activos y a gestionar los riesgos. Las acciones ordinarias de AIG cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Puede encontrar información adicional sobre AIG en www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. Estas referencias con información adicional sobre AIG se han proporcionado como una conveniencia y la información contenida en dichos sitios web no se incorpora por referencia en este documento.

AIG es el nombre comercial de las operaciones mundiales de seguros de daños, responsabilidad civil, vida y jubilación y seguros generales de American International Group, Inc. Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en www.aig.com. Todos los productos y servicios son proporcionados por subsidiarias o afiliadas de American International Group, Inc. Los productos o servicios pueden no estar disponibles en todos los países y jurisdicciones y la cobertura está sujeta a los requisitos de suscripción y a las condiciones generales del seguro que corresponda. Los productos y servicios que no sean de seguros pueden ser proporcionados por terceros independientes. Ciertas coberturas de daños y responsabilidad civil pueden ser proporcionadas por una aseguradora de líneas excedentes. Las aseguradoras de líneas excedentes generalmente no participan en los fondos de garantía estatales y, por lo tanto, los asegurados no están protegidos por dichos fondos.

Copyright © American International Group, Inc. Todos los derechos reservados.